



Принятые обозначения:

- A1-Установка измерительная "НАРА-МобилЭКО" мод.2.1 и 2.2;
- A2-Устройство отсчетное "Топаз-106К1Б" ДСМК.408842.049ТУ;
- A3-Датчик расхода топлива (ДРТ) АЗТ 5.105.252.01-04;
- A4- Клапан двойного действия с соленоидами (Упит=24VDC);

XT1 - коробка клеммная ККВ-12 АЗТ 5.284.820.01-05;

X1 - Блок зажимов БЗ-26-1,5 п 10-В/В-У3-10

A5 - Крышка пломбирочная

Кабель 1 - NYM(НУМ) 2x1,5 ГОСТ 16442-80, (ГОСТ 12.2.00714-75)

1 Проложить Кабель 1, в трубку гофрированную из поливинилхлорида для электромонтажных работ ТУ 2247-001-75351071-2006.

2 Проложить кабели 2, 3 и кабель 4 (из комплекта ДРТ) в металлорукаве согласно документации.

3 Металлорукава электрически соединить с корпусом клеммной коробки XT1, проводом ПВ3x2,5 ГОСТ 6323-79

ВНИМАНИЕ:

- 1 Для настройки устройства провод "8" подключить к 1 контакту XT1.
- 2 По окончании настройки провод "8" отключить от XT1 (контакт 1), заизолировать, завести внутрь крышки пломбирочной A5, крышку опломбировать.

Рисунок 10.2 Установка измерительная "Нара-МобилЭко" мод.2.1 и 2.2

Схема подключений электрическая