# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
# ГОССТАНДАРТ РОССИИ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ГБ05.В02162

Срок действия с 20.12.2007 г. по 20.12.2010 г.

7998062

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11ГБ05**
**НАНИО "ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО И РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ",**
**109377, г. Москва, а/я 22, НАНИО "ЦСВЭ",**
тел. /факс: 554-2494, 554-1238, 554-1257, 554-0150, 554-5042, 557-8244, 558-8353, 558-8141, 743-6830. www.ccve.ru

**ПРОДУКЦИЯ**

**Блок очистки топлива «БОТ» (ТУ 4213-017-75222876-2007) с взрывозащищенными электродвигателями АИМЛ71В4 с маркировкой взрывозащиты 1ExdeIIBT4 и АБД71В4 – 1ExdIIBT4. Серийный выпуск.**

код ОК 005 (ОКП): **42 1313**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

**ГОСТ Р 51330.0-98 (МЭК 60079-0-98) п.п. 7, 8; ГОСТ 22782.0-81; ГОСТ 22782.6-81; ГОСТ 22782.7-81.**

код ТН ВЭД России: **8413 11 000 0**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**
**ЗАО «НАРА»,**
**Россия, 142207, Московская обл., г. Серпухов, ул. Полевая, 1.**
**ИНН 5043015628.**

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**
**ЗАО «НАРА»,**
**Россия, 142207, Московская обл., г. Серпухов, ул. Полевая, 1.**
**Телефон: (4967) 39-67-83; факс: (4967) 75-48-92.**

**НА ОСНОВАНИИ**

**Протокола испытаний № 426.2007-И от 12.12.2007 г. ИЛ ЦСВЭ (рег. № РОСС RU.0001.21ГБ04);**
**Сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000) от 30.05.2005 г. (№ РОСС RU.ИК31.К00001), выданного ОС СК НАНИО "ЦСВЭ" (рег. № РОСС RU.0001.13ИК31).**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**Схема сертификации 5.**
**Сертификат действителен с приложением на 2 -х листах.**
**Инспекционный контроль – ноябрь 2008 г., ноябрь 2009 г.**

**Руководитель органа** _____ (подпись) **А.С. Залогин** (инициалы, фамилия)

**Эксперт** _____ (подпись) **О.Б. Малкович** (инициалы, фамилия)

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" (лицензия № 05-05-09/003 МФ РФ уровень В) тел. (495) 548 5068, 208 7617, г. Москва, 2007 г.